



ANEXO 5

Universidad Tecnológica de Tula-Tepéj

REPORTE DE COMISIÓN

Reunión de:

Objetivo: Mantenimiento Eléctrico

Lugar: U. A. Ch. UTTT Fecha: 18-19/07-24

Hora: 14:00 Hrs. Duración: 2 días.

Asistentes:

Nombre	Dependencia	Puesto
<u>Israel Osorio Osteger</u>	<u>UTTT</u>	<u>Sepe de Oficinas</u>
<u>Luis David Hernández C.</u>		<u>Tec. en planta</u>

Actividades realizadas

Se realizó la comprobación de cable Cal. 14 por que se encontraban sulfatados por termidos y por consecuencia no contaban con electricidade en cables de arriba así como en los bombos de agua.

Conclusiones y resultados obtenidos:

Problemas que se identifico fue solucionado.

} | }


Nombre y Firma del Comisionado

Vo. Bo.
Juan Nava Trejo
Titular del Area